

מכרז

שער מנשה - החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת

24/10/2012

דף מס': 001

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|-------------------------------------|---|-------|-------|------------|------|
| פרק 08 מתקני חשמל | | | | | |
| תת פרק 08.01 עבודות מתח גבוה | | | | | |
| 08.01.0020 | לוח קומפקטי למתח גבוה, GIS (SF-6) ל- 24 ק"ו כדוגמת דגם 8DH10 של SIEMENS בהתאם למתאר במפרט הטכני, כולל עמודת כניסה עם מפסק בעומס, עמודה עם מפסק בעומס - יציאה למערך טבעתי ו-3 עמודות עם מפסק בעומס עם נתיכים מ.ג. HRC, כולל התחברות מושלמת לכבלים הקיימים. | קומפ' | 1.00 | | |
| 08.01.0030 | אספקת נתיכים רזרביים עד 63 א' לנ"ל. | יח' | 3.00 | | |
| 08.01.0040 | אספקה והתקנת מנורות סימון למתח גבוה מוזנות ממחלקי מתח קיבוליים. | יח' | 15.00 | | |
| 08.01.0050 | אספקה והתקנת סופיות ברך אלסימולד או ריקם ללוח קומפקטי . | יח' | 15.00 | | |
| 08.01.0060 | אספקה והתקנה בסופיות של כבלי מתח גבוה בלוח מתח גבוה של קולט ברק כדוגמת דגם RDA24 של רייקם, המאושרים לשימוש ע"י חברת החשמל, כולל כל חומרי ההארקה, כל העבודות וחומרי העזר בהתאם למפורט במפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן | יח' | 6.00 | | |
| 08.01.0070 | אספקה, הנחה וחיבור בשני קצותיו של כבל חד גידי למתח גבוה מנחושת 18/30KV N2XSYP בחתך 95 מ"מ"ר בהתאם למפורט במפרט המיוחד. | מטר | 30.00 | | |
| 08.01.0080 | מופה אפוקסית לבל מתח גבוה בחתך 95 מ"מ"ר. | יח' | 3.00 | | |
| 08.01.0090 | אספקה והתקנת סט ציוד בטיחות, כולל ארון לציוד, מערכת מקצרים, מוט בדיקת מתח 24-36 ק"ו, כפפות גומי 36 ק"ו עם מזוודה לנשיאת כפפות, בודק כפפות פניאומטי, גנרטור לבדיקת מוט בדיקה, שרפרף מבודד, ערדליים מבודדות, הכל קומפלט. | קומפ' | 1.00 | | |
| 08.01.0100 | ניתוק, פירק וסילוק של לוח מתח גבוה הקיים. | יח' | 1.00 | | |
| 08.01.0110 | במה להצבת לוח מתח גבוה החדש, עשויה מפח מרוג בעובי 4 מ"מ, כולל ריתוכים, צביעה, הכנת פתחים, הכל מושלם - במה בגובה של 50 ס"מ מעל פני הרצפה. | יח' | 1.00 | | |

להעברה בתת פרק 08.01

24/10/2012

דף מס': 002

שער מנשה - החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|-----------------------------------|--|-------|------|------------|------|
| 08.01.0120 | מהעברה ביקורת מהנדס בודק בעל רישיון מתאים, כולל מתן עזרה בעת הבדיקה, הגשת דוח בדיקה מפורט והיתר חיבור למתח. | קומפ' | 1.00 | | |
| סה"כ 08.01 עבודות מתח גבוה | | | | | |
| | | | | | |
| סה"כ 08 מתקני חשמל | | | | | |

24/10/2012
דף מס': 003

מכרז (ריכוז)

שער מנשה - החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת

| | |
|------|---|
| סה"כ | |
| | פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.01 עבודות מתח גבוה סה"כ 08 מתקני חשמל |

| | |
|------|----------------|
| סה"כ | |
| | סה"כ כללי |
| | 16% מע"מ |
| | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן